

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, факс 244-27-85,

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

47350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Ст. Романовская

(место составления акта)

«28» июля 2017 года.

(дата составления акта)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА,

директору МБУ ДО ДЮСШ Немченко Сергею Викторовичу.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником
ОНД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майором
внутренней службы Цыганковым Михаилом Леонидовичем «27» июня 2017 года № 44,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период

“ 03 ”	июля	20 17	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 19 ”	июля	20 17	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 28 ”	июля	20 17	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1

проведена плановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (адрес местонахождения объекта надзора:
Волгодонской район, ст. Романовская, пер. Кожанова, 45).

Должностные лица, проводившие проверку:

начальник отделения надзорной деятельности УНД – главный государственный инспектор
Волгодонского (с) района по пожарному надзору майор внутренней службы Цыганков Михаил
Леонидович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором учреждения Немченко С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

000250

**БЛАНК ОТЧЕТА
О РАБОТЕ**

	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Произвести перенастройку системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей. НПБ 88-2001 п.13.1*, СП 5.13130.2009, п. 14.1	Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблицам 5 - 8 соответственно.	31.12.2017	
2.	В спортивном зале пожарные извещатели защитить от механических повреждений. НПБ 88-2001 п.12.10, 12.25.	В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	31.12.2017	
3.	В помещениях, где при размещении пожарных извещателей, расстояние от них до электрических светильников составляет менее 0.5 м., перенести пожарные извещатели от светильников на расстояние не менее 0.5 м. ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, Нормы пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации, п. 12.67	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.	31.12.2017	
4.	Обеспечить установку приемно – контрольного прибора и приборов управления системы противопожарной защиты, на расстояниях менее 50 мм. друг от друга Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, п. 12.51, НПБ 88-2001, 13.14.8, СП 5.13130.2009	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм	31.12.2017	
5.	Отдельные речевые оповещатели, системы оповещения людей в случае пожара разместить, что расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм. НПБ 104-03 п. 3.17	Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.	31.12.2017	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

**БЛАНК СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения НД и ПР по
Волгодонскому (с) району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

« 28 » 07 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ ДО ДЮСШ
Немченко С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » 07 2017 г.



Цыганков М.Л.

